

YTELSESERKLÆRING (DoP)

nr. BFS-DoP-DH

1. Varetypens unike identifikasjonskode (produktnavn):
BFS DH 60, DH 60 T, DH 65, DH 66, DH 68, DH 70, DH 90
2. Tilsiktet bruksområde: Elektromagnetisk holdemagnet for å holde dører i åpen posisjon
3. Produsent/distributør: BFS AS, Sagmyra 3, 3243 Kodal
5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelser (AVCP):
AVCP System 3
- 6a. Harmonisert produktstandard: 2014/30/EU
EN 55024:2010 + A1:2015, EN 55032:2015.
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Teknisk kontrollorgan: Shenzhen BST Technology Co., Ltd.

7. Angitte ytelser:

Vesentlige egenskaper	Angitt ytelse
Strømtilførsel	DC 12-24 V
Utslippstest strømledning	N/A
Strålingstest	40-47 dBuV/m
Flimmer- og fluktueringstest	N/A
Elektrostatisk utladningstest	B
RF-felt immunitetstest	N/A
Magnetisk felt-immunitetstest	A
Overspenningstest	N/A
Radiofrekvens immunitetstest	N/A
Spenningsfall- og avbruddstest	N/A



8. Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk dokumentasjon:
Referansenummer til teknisk dokumentasjon: BST1706780360001Y-1ER-1
Ytelser for produktene anført ovenfor er i overensstemmelse med de angitte ytelsene.
Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU)
nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten som er anført ovenfor.

Underskrevet:

Kodal, 03.12.2025

Sted, dato



Preben Jonsmyr, Daglig leder

BFS AS
Sagmyra 3
3243 Kodal, Norge
+47 33 44 03 40
post@bfs.as
www.bfs.as